



RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
VILLE DE CARCASSONNE

ARRÊTÉ

N° : 2025-0294

Service :  
Direction Générale des Services

**PORANT AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE  
ET RECLASSEMENT  
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC  
TISSUS DES URSULES  
CODE: 840**

**Le Maire de la Ville de Carcassonne, Chef-lieu du Département de l'Aude ;**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2,  
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 et R 152-5, notamment son article R 123-48,

VU l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP),

VU le règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié

VU l'arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant approbation des dispositions particulières u type M (Magasins et centres commerciaux)

VU le procès-verbal de la visite périodique effectuée par la Commission Incendie et Panique dans l'arrondissement de Carcassonne **le 11 septembre 2025**

ARRÊTE

**Article 1 :**

L'établissement dénommé "**TISSUS DES URSULES**" sis Zone d'activité commerciale La Ferraudière à CARCASSONNE, est autorisé à poursuivre son activité et est reclassé dans la **4<sup>ème</sup> catégorie du type : M**, dont l'effectif total autorisé est de **238 personnes** (Public : 233 personnes - Personnel : 5 personnes),.

**Article 2 :**

Les prescriptions ci-après devront être réalisées sans délai :

PRESCRIPTIONS NOUVELLES :

1. Remplacer la batterie de secours de l'alarme et fournir son attestation de bon fonctionnement (MS53/GE10)
2. Former les nouveaux personnels à la sécurité incendie (MS48)
3. Transmettre l'attestation des levées d'observations pour l'installations électrique (GE10)

PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

1. Assurer la vacuité des circulations, des dégagements et des issues de secours ayant au minimum une largeur de 1,40 m (CO37)
2. Maintenir déverrouillées et dégagées les issues de secours en présence du public (CO46)
3. Aménager les circulations principales de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties de secours (Co43)
4. Tenir à jour le registre de sécurité (R143.44)

**Article 3 :**

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa notification au responsable de l'établissement soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir, auprès du Tribunal Administratif de MONTPELLIER, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

**Article 4 :**

Mme la Directrice Générale des Services de la mairie de CARCASSONNE, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de CARCASSONNE, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise :

- Au Préfet de l'AUDE
  - Au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'AUDE
  - Au Secrétariat de la Commission Incendie et Panique dans l'arrondissement de Carcassonne
- Cet arrêté sera publié par voie électronique sur le site de la Ville.

Fait à Carcassonne, à l'hôtel de Ville,  
Le 16 septembre 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

011-211100698-20250916-26747-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/09/2025

Publication : 30/09/2025

Le Conseiller Municipal Délégué,  
Claude ZORZETTO

Conformément à l'article R421-1 du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant auprès de la collectivité signataire du présent document.